

نموذج محرم : ۱۵۹

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		إدارة الموارد الطبيعية والبيئة المستدامة			التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١		القسم	جميع الأقسام	الموقع	المقر	الطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية			الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي		
إدارة الموارد الطبيعية والبيئة المستدامة	استهلاك الطاقة	صعق كهربائي	واردة	ضعيفة	متوسطة	- اطفاء الانوار وايقاف تشغيل جميع المعدات والاجهزة الكهربائية عند الخروج من العمل - بناء ثقافة الاستهلاك الامثل للورق واحبار الطابعات والحفاظ عليها . -اجراء الفحص والصيانة الدورية لجميع السيارات لضمان كفاءة التشغيل			نادرة	غير مؤثرة	منخفضة		
	استهلاك الاوراق والاحبار	تلوث الارض	واردة	ضعيفة	متوسطة				نادرة	غير مؤثرة	منخفضة		
	استهلاك الغاز وانبعاث الغازات الهوائية الضارة	تلوث الهواء	واردة	ضعيفة	متوسطة				نادرة	غير مؤثرة	منخفضة		

اعداد : ٥٠ من الطوبى

التاريخ: ١٤/١٢/٢٠٢٢

.....التوقيع: 

..... : استاد

التاريخ : ٢٠٠٥ / ١٤ / ١٤

التوقيع : 

الطائف - طريق المؤتمرات - بجوار حديقة مسرة - ص. ب ٩٣٠٤ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ٠١٢ فاكس ٧٣٣٠٦٦٥ /

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		ادارة نوعية وجودة الهواء الداخلي		التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١		القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	انطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية			الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي	
ادارة نوعية وجودة الهواء الداخلي	انظمة التبريد والتدفئة	تلوث الهواء	نادرة	ضعيفة	منخفضة	- توفير انظمة التبريد والتدفئة في مكان العمل وعمل صيانه لها بشكل دوري . - التدخين محظور وممنوع نهائياً في جميع مباني الجمعية .			نادرة	غير مؤثرة	منخفضة	
	التدخين	تلوث الهواء	نادرة	ضعيفة	منخفضة				نادرة	غير مؤثرة	منخفضة	

اعتماد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

اعداد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

----- طريق السويدي ----- بوابه ١٠٠ - س - ج - ٩٣٠٠ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ٠١٢ فاكس ٧٣٣٠٦٦٥

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		ادارة مخاطر العمل في الاماكن المفتوحة والمواقع الخارجية			التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١		القسم	جميع الاقسام	الموقع	الفر	انطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التاثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية			الاحتمالية	التاثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي		
ادارة مخاطر العمل في الاماكن المفتوحة والمواقع الخارجية	اشعة الشمس	ضربات اشعة الشمس	واردة	ضعيفة	متوسطة	- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في اوقات الظهيرة .			نادرة	غير مؤثرة	منخفضة		
	الظروف الجوية	التقلبات الجوية	نادرة	ضعيفة	منخفضة				- متابعة ورصد التحذيرات الرسمية عن الارصاد والظروف الجوية .			نادرة	غير مؤثرة

اعداد :
التاريخ :
التوقيع :

اعتماد :
التاريخ :
التوقيع :

الرقم :
التاريخ :
المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بواحي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		ادارة مخاطر اسطح العمل والسير			التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١		القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	النطاق	داخل الجمعية	
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية			الاتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي			
ادارة مخاطر اسطح العمل والسير	تغطية التوصيلات	صعق كهربائي	واردة	ضعيفة	متوسطة	- المحافظة على نظافة اسطح العمل لتكون نظيفة وجافة تماماً .			نادرة	غير مؤثرة	منخفضة			
	نظافة الممرات	عرقلة الحركة	واردة	ضعيفة	متوسطة	- تغطية جميع التوصيلات والكابلات بشكل امن يمنع التعثر والسقوط .			نادرة	غير مؤثرة	منخفضة			
						- وضع العلامات الارشادية التي توضح المسارات والمخارج .								

اعتماد :
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤
التوقيع :

اعداد :
التاريخ : ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٤
التوقيع :



جمعية
البنك الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:	ادارة مخاطر الكهرباء وغرف الكهرباء	التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١	القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	النطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي
ادارة مخاطر الكهرباء وغرف الكهرباء	مخاطر الكهرباء	الصعق الكهربائي	متوسطة	متوسطة	مرتفعة	- القيام بالفحص والصيانة الدورية للكهرباء . - اغلاق جميع مصادر الاضاءة والمعدات والاجهزة الكهربائية في حال عدم الاستخدام او الخروج من مقر العمل .	واردة	غير مؤثرة	منخفضة
	مخاطر الكهرباء	اندلاع الحرائق	متوسطة	متوسطة	مرتفعة	- استخدام التوصيلات والكابلات المناسبة وترتيبها وتغطيتها بشكل امن منعاً لتعثر او السقوط .	واردة	غير مؤثرة	منخفضة

اعتماد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

اعداد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

٩٣٠ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ١٢ ، فاكس ٧٣٣٠٦٦٥ /

الرقم :

التاريخ :

المرفقات :



مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)

جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا



نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		ادارة مخاطر العمل في المكاتب		التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١	القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	النطاق	داخل الجمعية	
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية				الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي
ادارة مخاطر العمل في المكاتب	الانظمة	انظمة رقابية	نادرة	ضعيفة	منخفضة	وجود نظام مراقبة لكامل المبنى واستخدام انظمة الحضور والانصراف .				نادرة	غير مؤثرة	منخفضة
	الخزائن	الانزلاق والتعثّر	واردة	ضعيفة	متوسطة	الحفاظ على نظافة المقر بشكل يومي .				نادرة	ضعيفة	منخفضة
	المقاعد	اضطرابات عضلية	واردة	ضعيفة	متوسطة	تثبيت الخزائن بشكل جيد منعاً للسقوط وكذلك عدم وضع أي اغراض ثقيله على الاسطح .				نادرة	غير مؤثرة	منخفضة
	اجهزة الكمبيوتر	صعق كهربائي	واردة	ضعيفة	متوسطة	توفير المقاعد المريحة والقابلة للتعديل .				نادرة	ضعيفة	منخفضة
						وضع الشاشات بعيداً عن المستخدم للرؤية والوضوح .						

اعتماد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

اعداد :

التاريخ : ٢٠٢٢/٠١/٠١

التوقيع :

٩٣٠ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ٠١٢ فاكس ٧٣٣٠٦٦٥



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:		ادارة مخاطر غرف التخزين			التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١		القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	لنطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	إجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية			الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي		
ادارة مخاطر غرف التخزين	غرف التخزين	التعثر والسقوط ووقوع الاصابات	واردة	ضعيفة	متوسطة	- ترتيب غرف التخزين بصورة تمنع سقوط الاحمال .			نادرة	ضعيفة	منخفضة		
						- توفير طفايات الحريق داخل المخزن .							
						- ترك مسافة ١ متر من السقف خالية من أي تخزين .							
						- الحفاظ على نظافة المكان وترتيبه يوميا بشكل جيد ومنظم .							

اعتماد :
التاريخ :
التوقيع :

اعداد :
التاريخ :
التوقيع :

الطائف - طريق المؤتمرات - بجوار حديقة مسرة - ص.ب ٩٣٠٤ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ١٢ فاكس ٧٣٣٠٦٦٥ / ١٢ جوال ٥٥٣٣٦٦٨٣٨ / ٥٥٣٣٦٧٥٠٥

رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي SA5880000477608010136665 إيميل : alhadaber123@gmail.com



جمعية
البر الخيرية
بوادي محرم والهدا

مسجلة لدى
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
برقم (٣٩٩)



الرقم :
التاريخ :
المرفقات :

نموذج محرم : ١٥٩

نموذج تحديد مخاطر السلامة و الصحة

اسم العملية:	ادارة مخاطر غرف الخوادم لتقنية المعلومات	التاريخ	٢٠٢٢/٠١/٠١	القسم	جميع الاقسام	الموقع	المقر	النطاق	داخل الجمعية
العملية	مصادر الخطر	الضرر	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر الأولي	اجراءات ووسائل السيطرة و التحكم الإضافية	الاحتمالية	التأثيرات (العواقب)	تقييم الخطر النهائي
ادارة مخاطر غرف الخوادم لتقنية المعلومات	غرفة التقنية	صعق كهربائي و اندلاع حرائق	واردة	ضعيفة	متوسطة	- لا بد ان تكون الغرفة مزودة بنظام تبريد فعال . - توفير طفاية حريق داخل الغرفة . - اجراء الفحص الدوري للتأكد من سلامة الاجهزة .	نادرة	ضعيفة	منخفضة

اعتماد :
التاريخ :
التوقيع :

اعداد :
التاريخ :
التوقيع :

الطائف - طريق المؤتمرات - بجوار حديقة مسرة - ص . ب ٩٣٠٤ الرمز ٢١٩٤٤ هاتف ٧٣٧٧٣١١ / ٠١٢ فاكس ٧٣٣٠٦٦٥ / ٠١٢ جوال ٥٥٣٣٦٦٨٣٨ / ٥٣٣٣٦٧٥٦٥

رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي SA5880000477608010136665 إيميل : alhadaber123@gmail.com